

## **ERRATA CORRIGE**

Si comunica che all'art. 10 lett. A) pti. 1-2 dell'Allegato A del Decreto n. 5137 del 12/04/2018, l'OPCM ai sensi del quale si effettua la verifica sismica è la n. 3274/2003 e non la n. 3728.

## **5 - INTERVENTI AMMISSIBILI ALLA GRADUATORIA**

- 1. *Se l'edificio scolastico è composto da più unità strutturali è possibile presentare domanda di intervento su una sola di esse?***

Si, a condizione che le altre unità strutturali risultino adeguate sismicamente. Qualora invece le altre unità non risultassero adeguate in termini di sicurezza strutturale, la domanda di finanziamento dovrà riferirsi all'intero edificio.

- 2. *Il Comune è comodatario di un edificio di proprietà privata non adeguato sismicamente e il cui adeguamento risulta non conveniente dal punto di vista tecnico - economico. Il Comune sta pertanto procedendo alla progettazione di un nuovo edificio scolastico. Anche in questo caso è necessario allegare la valutazione tecnico-economica o può essere sufficiente una dichiarazione del Comune?***

Qualora venga dismesso un edificio di proprietà non pubblica, non è necessario allegare la valutazione di non convenienza tecnico – economica. Dovrà essere presentata una domanda per una tipologia di intervento di nuova costruzione.

- 3. *Nel caso in cui l'edificio scolastico oggetto di intervento comprenda un'area destinata a servizio di nido oltre a locali adibiti a scuola dell'infanzia, quali devono essere le modalità di presentazione della domanda di finanziamento? Il progetto da allegare deve contenere computi e quadri economici dei lavori complessivi o i documenti tecnici relativi al nido devono essere scorporati in quanto non finanziabili?***

Come specificato nell'art. 2 dell'Allegato A del Decreto 5137 del 12/04/2018, le proposte di intervento devono riguardare esclusivamente edifici di proprietà pubblica adibiti ad istruzione scolastica statale o destinati a poli di infanzia. Pertanto, anche nel caso i cui la documentazione tecnica si riferisca all'intero edificio e si preveda di eseguire i lavori contestualmente, i quadri economici e i computi da allegare alla domanda di finanziamento dovranno riferirsi esclusivamente alle opere finanziabili.

- 4. *Per gli edifici costruiti dopo il 1984, allegando la certificazione di conformità, è possibile presentare la domanda di finanziamento per interventi diversi dalla tipologia indicata all'art. 5 lett. a) dell'Allegato A del Decreto 5137 del 12/04/2018?***

L'Ente può presentare proposte di intervento, per tipologie diverse da quelle indicate all'art. 5 lett. a) dell'Allegato A del Decreto 5137 del 12/04/2018, allegando:

1 - per gli edifici esistenti e ricadenti in zona 1 e 2, dichiarazione di possesso di idonea documentazione comprovante che l'edificio è adeguato in termini di sicurezza strutturale ai livelli minimi previsti dalle vigenti norme tecniche di costruzione e gli estremi del deposito presso gli Uffici Regionali competenti;

2 - per edifici ricadenti in zona 3 e 4, certificato attestante che la struttura è conforme alle norme sismiche vigenti all'epoca della costruzione e che non vi è obbligo normativo di effettuare ulteriori verifiche.

Per gli edifici progettati o adeguati prima del 1984 o successivamente, nel caso in cui questi siano situati in Comuni la cui classificazione sismica risulti più severa rispetto a quella dell'anno di costruzione, si richiede di indicare la data della verifica sismica.

#### Paragrafo 6 - INTERVENTI NON AMMISSIBILI ALLA GRADUATORIA

- 1. L'edificio per il quale il Comune vorrebbe far domanda di finanziamento è comprensivo di blocco aule e blocco officine in un'unica struttura. Le officine sono già oggetto di finanziamento con il DM 607/17 fondo comma 140. Possiamo presentare domanda per l'ampliamento del blocco aule con il Piano triennale 2018/2020?**

E' possibile presentare domanda di finanziamento per tutte le opere che non siano già state finanziate.

#### Paragrafo 7 – LIVELLO DI PROGETTAZIONE

- 1. Per la presentazione della domanda è necessario allegare un atto di approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali?**

SI è necessario inserire anche un atto di approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali.

#### Paragrafo 8 - MODALITA' E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO

- 1. Poiché la domanda di finanziamento sarà effettuata per una nuova costruzione, nella richiesta di creazione di un nuovo codice edificio quali dati occorre fornire?**

E' sufficiente inviare una richiesta all'indirizzo [ediliziascolastica@regione.toscana.it](mailto:ediliziascolastica@regione.toscana.it) come indicato nell'art.8 pt. 2 dell'Allegato A del Decreto 5137 del 12/04/2018 indicando il Comune richiedente, l'indirizzo del nuovo edificio scolastico e la sua georeferenziazione.

#### Paragrafo 10 - CONTENUTO DELLA DOMANDA

- 1. L'intervento per il quale il Comune vorrebbe presentare domanda di finanziamento rientra nella tipologia di adeguamento sismico e l'edificio ricade in zona 3. E' stata condotta la verifica con livello di conoscenza LC1. E' possibile indicare l'indice di rischio  $I_R$  con un fattore correttivo del 20%?**

La verifica sismica va obbligatoriamente condotta con livello di conoscenza dell'edificio almeno pari a LC2.

- 2. Nella definizione di  $I_R$  come capacità/domanda precisare cosa si intende per domanda.**

Come indicato all'art. 10 lett. A) punto 1 dell'Allegato A del Decreto 5137 del 12/04/2018,  $I_R$  è dato dal rapporto capacità/domanda allo stato limite di salvaguardia della vita, riportate entrambe al suolo effettivo del sito di costruzione. La verifica sismica va obbligatoriamente condotta con livello di conoscenza dell'edificio almeno pari a LC2.

- 3. In caso di richiesta di finanziamento per un intervento di adeguamento sismico in zona 3 e 4 quale attribuzione di punteggio è prevista? La Verifica di Vulnerabilità sismica è richiesta anche per edifici che ricadono in queste zone, così come per quelli che in ricadono nelle zone 1 e 2?**

Come da PEC prot. AOOGR/253472/N.080.020 del 11/05/2018 inviata a tutti gli Enti si precisa che anche per gli interventi che su edifici ricadenti in zona 3 e 4 si richiede di allegare l'analisi di vulnerabilità sismica con indicazione di tutte le informazioni necessarie per attribuire il punteggio secondo quanto indicato all'art. 10 punto a) dell' Allegato A del Decreto 5137 del 12/04/2018 applicando la formula con un fattore moltiplicativo di 10.

- 4. In merito alla documentazione relativa alle analisi di vulnerabilità sismica e a dimostrazione della sua esecuzione, quale documento è necessario trasmettere?**

E' sufficiente trasmettere la relazione dalla quale si desume l'indice di rischio  $I_R$  e, in caso di avvenuto deposito agli Uffici Regionali competenti, anche gli estremi del deposito.

- 5. Se per un edificio è stata effettuata la verifica di vulnerabilità dell'intera struttura, ma il progetto di adeguamento sismico si riferisce a un solo lotto, gli altri lotti possono essere finanziati successivamente o il progetto deve comprendere tutti i lavori fin da subito?**

Potendo presentare una sola domanda per edificio scolastico, per richiedere il finanziamento delle opere relative a più lotti, la domanda deve essere presentata contestualmente.

- 6. Il Comune vorrebbe presentare domanda di finanziamento per un edificio su cui abbiamo già approvato e validato un progetto esecutivo di adeguamento antincendio. Per lo stesso edificio è però in corso uno studio di fattibilità per lavori di adeguamento sismico. Come possiamo procedere?**

Potendo presentare una sola domanda per edificio scolastico e per evitare difficoltà nell'attribuzione del punteggio, la richiesta deve riguardare la totalità dei lavori che si intende realizzare e questo esclude la possibilità di presentare due progetti separati e con un livello di progettazione diverso. Si richiede pertanto di valutare la possibilità di redarre un unico progetto di adeguamento sismico e adeguamento antincendio riferito all'intero edificio scolastico.

- 7. Quando è necessario utilizzare il foglio di calcolo messo a disposizione dal Dipartimento della Protezione Civile per l' $I_R$ ?**

Per le verifiche sismiche condotte ai sensi dell'OPCM 3274/2003, esiste l'obbligo di trasformazione al fine di ricondurre i risultati alle NTC08.

- 8. In caso di ampliamento della struttura esistente è necessario allegare quanto previsto all'art. 9 paragrafo 9.2 punto e)?**

Sì, è necessario produrre le attestazioni previste per l'edificio allo stato attuale, seguendo la procedura indicata dal modulo di richiesta di finanziamento disponibile sul Portale Anagrafe ([www.ediliziascolastica.regione.toscana.it](http://www.ediliziascolastica.regione.toscana.it)).

- 9. Cosa si intende per "tipologia di intervento prevalente" nello Step 0 della domanda di finanziamento?**

Si intende la tipologia di opere con importo lavori di maggiore incidenza nel quadro economico.

## Paragrafo 11 - FORMAZIONE GRADUATORIA

### **1. *Gli importi dei lavori possono essere modificati successivamente?***

Si, è possibile un'integrazione della documentazione tecnica in fase di aggiornamento annuale del Piano Triennale qualora ci sia stato un avanzamento del livello progettuale o la verifica di vulnerabilità sismica.